



NOTAS:

- 1- PREVER CUMPRIMENTO MÍNIMO DE "30 CM" PARA AS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT (L E LIG. CONDIÇÃO MINIMA);
- 2- O PROJETO DEVE INCLUIR NO CUSTO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA OS CONDENSADORES (KIT COXIM PUDDY ANTI-VIBRAÇÃO);
- 3- PREVER INCLUIR NO CUSTO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO PARA A ESCALAFONAGEM, PARA A REFRIGERAÇÃO DA PAREDE NA FRANCA-DESA EM PERFIL U COM PINTURA ELETROSTATICA OU ENTADA EXCEÇÃOÇÃO DE BASE DE CONCRETO COM NO MÁXIMO DE 10 CM DE ESPESURA PARA A PROTEÇÃO DO TUBO COM 10 CM DE TERMOXO;
- 4- PREVER A EXECUÇÃO DO DRENO DOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT, QUANDO INDICADO;
- 5- PREVER LIMPZEA DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS, TESTE DE VAZAMENTO E VÁCUO DO SISTEMA ANTES DO START-UP DOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT (CONDIÇÃO ÚNICA PARA TODOS);
- 6- PREVER CARGA COMPLEMENTAR DE GÁS REFRIGERANTE PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS ONE ON/OFF, ANTES DA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO, PARA A ESCALAFONAGEM, PARA A REFRIGERAÇÃO DO FABRICANTE;
- 7- FAZER ROTAÇÃO DE START-UP DE TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA ENTREGA DA OBRA;
- 8- MEDIÇÃO EM TEMPERATURAS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 9- CONFERIR MEDIÇÕES IN-LOCOS ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA;
- 10- DEVERÁ SER INSTALADA LONA FLEXÍVEL EM VINIL EM TODAS AS ÁREAS COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO
- 11- OS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO, TANTO NA EXAUSTÃO DE BANHEIROS QUANTO NA RENOVACÃO DE AR DEVEM SER INTERLIGADOS A ILUMINAÇÃO;



**HISTÓRICO DE REVISÃO:**

### QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
---------	------	-------------------------	----------	----------

**CARIMBOS DE APROVAÇÕES:**

**APROVAÇÃO DE PROJETO:**

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300038004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS DIRETORIA DE OBRAS CIVIS



AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), COLÔNIA-GO. CEP: 74.623-169 | (52) 3265-4000

**CENTRO POLIVALENTE DE  
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º  
NELI ANTÔNIO DOS SANTOS |  
CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

**PROPRIETÁRIO(A):** AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

**AUTOR(A) DO PROJETO:** FABRÍCIO PIRETTI ALBUQUERQUE | CREA Nº 1020945729D-GO |

**AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO:**

## MECÂNICA

**CONTEÚDO:** PLANTA BAIXA, MULTIUSO, MUSEU E CABINES

 		<b>DESENHO:</b> Fabrício Piretti		<b>FORMATO:</b> A0 (1189x419mm)
<b>ÁREA DO TERRENO:</b>  19496.35 m²	<b>ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO:</b>  1650.76 m²	<b>DATA:</b> 08/08/2023  <b>PROGRAMA:</b> Autoclava Rev 2023	<b>ESCALA:</b> Como indicado	<b>FOLHA:</b>  <b>01/02</b>

**IMPORTANTE:** ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.