

RUA LUCIANO ALVES DE CARVALHO

RUA JK

RUA GABRIEL ALVES

RUA MANOEL LÍRIO DA SILVA

PLANTA DE SITUAÇÃO

LEGENDA - INCÊNDIO


- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
- CENTRAL DE ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ "BC" CAPACIDADE = 20-B-C
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC CAPACIDADE = 2-A:20-B-C
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO CAPACIDADE = 5-B-C
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

HISTÓRICO DE REVISÃO:

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTORIA
01	09/06/24	SEI 2023000030004500	PROJ. - 12480674	JESSE
02	08/05/25	SEI 2025000011400 - CEPIS	MUDANÇA DO PROJETO DE ARQUITETURA	KEYLA

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR
PROCESSO Nº 204/25

1 (X) Aprovação Inicial de projeto;
2 () Substituição de Projeto Protocolo original nº
3 () Com C.T.C.D. Protocolo nº
4 () Projeto de Arquitetura submetido ao Conselho de Edificações (C.O.E.)
5 () Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007.
ANÁLISE E APROVAÇÃO
DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO:
VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CENSO
BOMBEIROS

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 2023000030004500 encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.



GOINFRA
Diretoria de Obras Cíveis



GOIÁS
GOVERNO DO ESTADO QUE BEM CERTO

AV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20. CORUJUNTO CAÇANGÁ (BR-153), GOIÂNIA-GO. CEP: 74.829-100 | (62) 3295-4000

CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROFª NELI ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTORIA DO PROJETO: Eng. KEYLA ÁUREA LOPES | CREA 7939/D-GO

AUTORES DO PROJETO DE ARQUITETURA: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº AB8849-4
ARQº FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU Nº A253147-0

Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico

COBERTURA

ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	DESENHO: KAL	ESCALA: Como indicado	FOLHA: 02/06
ÁREA CONSTRUÍDA: 1650,76 m²	PROGRAMA: Autoclava Hall 2025	DATA: 08/25	FORMATO: A0 (1189x1651 mm)

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: CENÓTIPO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.