

PLANTA DE SITUAÇÃO

LEGENDA - INCÊNDIO


- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
- CENTRAL DE ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ "BC" CAPACIDADE = 20-B-C
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC CAPACIDADE = 2-A-20-B-C
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO CAPACIDADE = 5-B-C
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

HISTÓRICO DE REVISÃO:

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	INDICAÇÃO / SOLICITANTE	CONTÉUDO	AUTORIA
REV. 01	06/06/24	SEI 20230030011488 - GE/POC	PROJ. - 12/04/24	KEYLA
REV. 02	SET/2025	SEI 20230030011488 - GE/POC	MUDANÇA NO PROJETO DE ARQUITETURA	KEYLA

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:




**ESTADO DE GOIÁS**  
**CORPO DE BOMBEIROS**  
**MILITAR**  
PROCESSO Nº: 2024.024 / 25

1. ( X ) Aproveção inicial de projeto;  
2. ( ) Substituição de Projeto Protocolo original nº \_\_\_\_\_  
( ) Projeto de Atividade Sólida de construção de edificação, / / \_\_\_\_\_  
(Sómente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007)  
ANÁLISE E APROVAÇÃO DIGITALMENTE POR:

NOME: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_\_\_  
CODIGO: \_\_\_\_\_  
VERIFICADOR

**ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO**  
O espaço destinado ao CBMGO deve ser preenchido com o nome do responsável pela aprovação, assinado digitalmente.



<https://sigas.bombeiros.go.gov.br/consultas/verificacao/verifica.php>  
para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código QR.

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 2023003003004500 encontram-se dentro das normas e exigências da SGNMFA, tendo sido elaborados por profissionais habilitados.



**GO**  
**INFRA**  
Diretoria de Obras Civis



**GOIÁS**  
O ESTADO QUE BÃ CERTO

CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROFª NELI ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.  
PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA  
AUTOR(A) DO PROJETO: Eng. KEYLA ÁUREA LOPES | CREA 7939/D-05  
AUTORES DO PROJETO DE ARQUITETURA: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº AB8849-4  
ARQº FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU Nº A253147-0

Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico

COBERTURA			
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	DESENHO: KAL	ESCALA: Como Indicado	FOLHA: 03/06
ÁREA CONSTRUÍDA: 1650,76 m²	PROGRAMA: Autoclava Hall 2025	DATA: 06/25	FORMATO: A0 (1189x841 mm)
IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, ESTRUTURAL, ELEVADOR, E HIDRÁULICO.			