

LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS

DISCIPLINA:

**REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL
DA GOINFRA**

**GOINFRA – AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**



LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL DA GOINFRA
ENDEREÇO: AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, N.20. CJ. CAIÇARA - GOIÂNIA-GO
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª Eletricista Patrícia Araújo Ferreira
REGISTRO PROFISSIONAL: 13.147/D-GO
DATA: 17/08/2021

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REV. 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	21,00
070680	CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	Un	9,00
070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	131,00
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	96,00
071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	5,00
071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00
071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	4,00
071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	16,00
071457	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	Un	2,00
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA	Un	1,00
	COLUNA ARTICULADA COMPLETA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO COM 8 PONTOS DE ENERGIA E 8 PONTOS DE VOZ/DADOS, ALTURA AJUSTÁVEL - MODELO EMA VALEMAM OU EQUIVALENTE	Un	1,00
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-60E - 100A	Un	1,00
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 150A	Un	2,00
	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA EMBUTIR 800x1000x200 mm	Un	1,00
	BARRA DE COBRE 1" X 1/4"	m	2,00
	DISJUNTOR TRIPOLAR 200 A EM CAIXA MOLDADA	Un	2,00
	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A EM CAIXA MOLDADA	Un	2,00
	DISJUNTOR TRIPOLAR 35 A EM CAIXA MOLDADA	Un	4,00
	CAIXA DE PASSAGEM PISO 4x4" ALTA COM TAMPA CEGA	Un	6,00
070714	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	6,00
070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	2,94
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	4,00

Obs.

* Foram quantificados os materiais para instalações novas, conforme orientação da arquitetura e laboratório, sem reaproveitamento do material existente. Caso ocorra aproveitamento de algum material, esse deverá ser retirado dessa relação.

LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL DA GOINFRA
ENDEREÇO: AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, N.20. CJ. CAIÇARA - GOIÂNIA-GO
DISCIPLINA: CABEAMENTO ESTRUTURADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª Eletricista Patrícia Araújo Ferreira
REGISTRO PROFISSIONAL: 13.147/D-GO
DATA: 17/08/2021

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | CABEAMENTO ESTRUTURADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	456,00
071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	101,00
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	10,00
	TOMADA LOGICA RJ-45 DUPLA CAT. 6	un	16,00
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	16,00

Obs.

* Foram quantificados os materiais para instalações novas, conforme orientação da arquitetura e laboratório, sem reaproveitamento do material existente. Caso ocorra aproveitamento de algum material, esse deverá ser retirado dessa relação.