

Referência: Processo nº 202500036014777

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento nº 7

DESPACHO Nº 5682/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se de **Solicitação de Esclarecimento nº 7 (doc. SEI nº 82250177) protocolado no sistema sislog em 10/11/2025 às 11:42:38**, do edital Concorrência Eletrônica nº 105/2025-GOINFRA, Contratação SISLOG nº 116356 e Processo SEI nº 202500005028031 e Processo SEI Auxiliar: 202500036014777, **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço, **MODO DE DISPUTA:** Aberto e Fechado, **sem inversão de fase;** cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, no trecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado, a seguir:**

2 **Pedido de Esclarecimento Nº 7:**

"Bom dia! O edital exige experiência em OAE em aço protendido. Porém, o orçamento não apresenta a protensão do aço e o fornecimento do mesmo, apenas em AÇO CA50/60 e concreto fck 15: concreto armado. O edital não deveria ser reformulado para ajuste desta exigência?".

3 **Resposta:**

4 Informa-se que, conforme o Orçamento Sintético - T308, o projeto contempla a execução de Obra de Arte Especial (OAE) em concreto protendido, uma vez que estão previstos, na etapa de "Superestrutura (Longarina)", os seguintes serviços:

- "45701 - FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D = 12,7 MM C/ ADERÊNCIA";
- "45735 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D = 12,7 MM) - MAC";
- "45725 - FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D = 80,0 MM P/ 12 CORDOALHAS (D = 15,2 MM)".

5 Tais serviços são característicos do sistema de protensão aderente, confirmando que a superestrutura será executada em concreto protendido, justificando, portanto, a exigência de comprovação de experiência prévia nesse tipo de obra.

Goiânia, 10 de novembro de 2025.

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO

Diretor de Obras Rodoviárias



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXÃO, Diretor**, em 13/11/2025, às 09:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **82252126** e o código CRC **01BBBD0B**.



Referência:
Processo nº 202500036014777



SEI 82252126